



(SE)	Manual AW DX för inomhusdel till värmepump.	
	VIKTIGT: Läs denna manual innan produkten monteras, ansluts och tas i bruk. Spara manualen för framtida bruk	2
(FI)	Manuaalinen AW DX sisäyksikölle lämpöpumpulle.	
	TÄRKEÄÄ: Lue tämä opas ennen laitteen asennusta, liittäntää ja käyttöönottoa. Säilytä opas myöhempää käytöö varten.	8
(GB)	Manual AW DX for the indoor unit.	
	IMPORTANT: Please read this manual before installation, connection and putting the product into use. Save the manual for future use.	14
(DE)	Handbuch AW DX für Inneneinheit.	
	WICHTIG: Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerät montieren, anschliessen und in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung für den zukünftigen Betrieb auf.....	20

(SE)

Användning

Denna apparat får användas av barn över 8 år, personer med fysiska-psykiska funktionshinder samt personer som saknar erfarenhet, men endast under förutsättning att de fått noggranna instruktioner om apparatens funktion och eventuella risker.

Barn får ej leka med apparaten. Rengöring och underhåll får ej utföras av barn utan att de har tillsyn.

Barn under tre år ska inte vara i närheten utan ständig tillsyn. Barn mellan tre och åtta år får endast sätta på/stänga av apparaten om den står på lämplig plats och de har fått instruktioner om tillvägagångssätt eller har tillsyn.

De skall också informeras om möjliga faror.

Barn i åldern tre till åtta år får inte sätta i kontakten, ändra inställning eller utföra skötsel/underhåll.

VARNING- Delar av denna apparat kan bli varm och orsaka brännskador. Barn och sårbara personer ska hållas under uppsikt.

Fara för elektrisk chock.

Underlåtenhet att följa denna varning kan orsaka personskada eller dödsfall.

Innan det utförs serviceunderhåll på enheten, slå alltid av huvudströmbrytaren och installerar lås på den.

Enheten kan ha mer än en strömbrytare.

Minska risken för personskador!

Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till personskada.

Plåtdelar kan ha skarpa kanter eller grader.

Använd lämpliga skyddskläder, skyddsglasögon och handskar vid hantering, rengöring och service av denna produkt.

AW DX

Inomhusdelen AW DX finns i två storlekar: AW DX22 och AW DX42

AW DX används tillsammans med en utomhusdel för att värma och kyla olika lokaler t.ex. lager, butiker och industrilokaler. Kan med fördel även användas i dammig miljö.

AW DX har kapslingsklass IP44.

Tekniska data för inomhusdel AW DX, se bilaga A.

Utförande

Höljet tillverkas av galvaniserad vitlackerad stålplåt.

Coil med rör av koppar och alu-lameller med 4mm delning som minimerar underhället även i dammiga lokaler.

Aluminiumlamellerna är hydrofilbelagda för optimal avrinning vid kyldrift.

Styrning

AW DX har ingen egen styrning. Den måste styras av utomhusdelen och dess styrutrustning.

Dimensionering av utomhusdel-inomhusdel

Vid kombinering av utomhusdel- inomhusdel AW DX är det viktigt att den inre volymen i coilet på AW DX stämmer med utomhusdeltillverkarnas rekommendationer för att få optimal och säker drift.

Det finns också möjlighet att koppla mer än en inomhusdel till en utomhusdel.

Detta skall göras enligt anvisningar från tillverkaren av utomhusdelen.

Tillbehör

Som tillbehör till AW DX finns luftriktare med blad av aluminium som riktar luften i sidled.

Benämning på luftriktarna är AWLH DX22/K22 resp. AWLH DX42/K42.

Montering

Installationen av köldmediadelen skall utföras av certifierad kyltekniker.

Elinstallations utförs av behörig elektriker.

Inomhusdelen skall monteras minst 850mm över golvet, för att små barn ej skall nå fläktmotorns rörliga delar.

MONTERING AV VÄGGKONSOL

1. Lossa de åtta skruvarna som markerats med pilar enl. bild 1.




Bild 1



Bild 2

2. Montera väggkonsolerna med markerade hål på bild 2 in mot fläkten. Dessa hål skall användas för buntband till fläktmotorns kabel.

3. Inomhusdelen skall monteras med transportskyddet för röranslutningarna på vänster sida.



Bild 3



Bild 4

4. Lossa de fyra skruvarna som håller transportskyddet med en 1/4" bitsskruvmejsel, se bild 4. Ta bort skyddet och montera sedan tillbaka skruvarna. Tag bort all skyddsfolie på de vitlackerade plåtarna.

ANSLUTNING TILL UTMOMHUSDEL

1. Coilet vätskeanslutning är 3/8" kopparrör och är märkt med gul pil på bild 5. AW DX42 har 1/4" flare som ej skall användas. Skär av flarekopplingen och hårdlöda vätskeanslutningen. Gasanslutningen är 5/8" kopparrör och märkt med röd pil.




Bild 5



Bild 6

2. OBS! Coilet är försedd med övertryck av torr luft. Dra försiktigt ut gummipluggarna på coilets anslutningsrör, se bild 6. Använd kvävgas invändigt i kopparrören för att undvika oxidering vid lösning.

3. För ut gummipackningen på anslutningsrören och lägg en flamskydds matta mot den vita plåten för att undvika missfärgning av denna, se bild 7. OBS! Glöm ej fritt utlopp för kvävgasen, så att inget övertyck uppstår vid lödningen.



Bild 7



Bild 8

4. Givare för vätskeröret monteras utanför inomhusdelens chassi enl. bild 8. Använd kontaktpasta, buntband med rostfri stållåsning och isolera med isoleringstejp.
5. Fäst med följande buntband i hålen på väggkonsolens insida där fläktmotorkabeln kommer, bild 15.



Bild 9



Bild 10

6. Fäst motorkabeln med buntbanden enl. bild 10 och montera sedan kopplingslädan på väggen.
7. Om styrutrustningen till utomhusdelen förses med separat rumsgivare kan den fästas på konsolens insida med det mindre buntbandet, se bild 11 och 12.



Bild 11



Bild 12

8. Kondensvattenavloppet är försett med anslutning G1/2", se bild 13. Om avloppet ansluts med slang till golvbrunn behövs inget vattenlås. Ansluts kondensvattenavloppet direkt till avloppssystemet bör vattenlås användas för att undvika dålig lukt.



Bild 13



Bild 14

9. Luftriktaren är vändbar 180° om inomhusdelen placerats lågt (lägst 850mm över golvet) eller om luften skall riktas uppåt. Lossa de åtta skruvarna med 1/4" sexkantsskalle och vänd luftriktaren, bild 14.

10. Inomhusdelen ansluts till 230VAC via kopplingslädan enl. bild 15. För att minimera nedsmutningen av värmaren bör fläkten stanna när inget varme- eller kylbehov finns.



Bild 15



Bild 16

TILLBEHÖR

Som tillbehör till AW DX finns luftriktare som riktar luften i sidled, se bild 16.
Den skruvas fast i topp- o bottenplåten med självborrande skruvar.

UNDERHÅLL/RENGÖRING

 Vid underhåll/rengöring skall inomhusdelen göras spänningsslös.

Underhåll/rengöring skall utföras av serviceföretag eller likvärdig kvalifiserad person

OBS! Luftfördelningsplåten måste alltid vara monterad i inomhusdelen annars sjunker värmekapaciteten avsevärt.

Vid komfortkyla sjunker också kapaciteten, samt att det finns stor risk att kondensvatten följer med luften om plåten saknas.

Inomhusdelen coil är försett med 4mm lamelldelning för att minimera underhållet, men skall rengöras när den fått damm och smutsbeläggning på fläkt, luftfördelningsplåt och coil så att bästa verkningsgrad bibehålls.

Tidsintervallerna mellan varje rengöring beror på vilken miljö inomhusdelen arbetar i.

Om inomhusdelen används för komfortkyla, ökar rengöringsbehovet på coilet.

1. Öppna snabblåsen på luckan för rengöring enl. bild 17.



Bild 17

2. Drag luftfördelningsplåten mot lucköppningen och haka loss den, se bild 18.



Bild 18




Bild 19

3. För luftfördelningsplåten mot fläktmotorn enl. blå pil bild 19. Släpp efter och vrid ut plåtens nedre del enl. röd pil så att den lossnar från nedre hållaren.

4. Snedställ luftfördelningsplåten enl. bild 20 och ta ut den. **Var försiktig så att coilet inte skadas!**



Bild 20




Bild 21

5. Rengör fläktgaller, fläktmotor, luftriktarplåtar fläktmotor och coil med mjuk borste och dammsugare. När detta är klart, rengör avrinningsplåten (bild 21) och kontrollera att kondensavloppet (grön pil) är fritt från smuts.

6. Om rengöringsspray för luftkonditioneringar används för rengöring, demontera luftriktalet eller vrid luftriktarbladen max uppåt enl. bild 22.



Bild 22




Bild 23

7. Lägg vätskeabsorberande papper eller dylikt på bottenplåten för att ta upp rengöringsspray och sköljvatten, bild 23.

8. Gör likadant invändigt enl. bild 24.



Bild 24



Bild 25

9. Använd rengöringsspray på hela coilet, bild 25. Följ anvisningarna som följer med sprayflaskan. Skydda fläktmotorn från rengöringsspray och sprayvatten.

10. Efter rengöring monteras luftfördelningsplåt och rengöringslucka. Var noga med att luftfördelningsplåten monteras rätt och hålls på plats av fjädrarna.

(FI)

Käyttö

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, fyysisiä rajoitteita omaavat tai kokemattomat henkilöt, mutta vain sillä edellytyksellä, että he saavat täsmälliset ohjeet laitteen toimintaa ja mahdollisia riskejä varten.

Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huolataa laitetta ilman valvontaa. Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa olla lähettyvillä ilman jatkuvaan valvontaan. Kolme vuotta täyttäneet mutta alle 8-vuotiaat lapset saavat käynnistää tai pysäyttää laitteen, jos se on sopivassa paikassa ja saavat ohjeet käynnistystä varten tai ovat valvonnan alaisena.

Heille tulee myös kertoa mahdollisista vaaroista.

Kolme vuotta täyttäneet mutta alle 8-vuotiaat lapset eivät saa asettaa kontakteja, muuttaa ase-tuksia tai toteuttaa huoltoa/kunnossapitoa.

VAROITUS - Tämän laitteen osat voivat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja. Lapsia ja vajaakuntoisia henkilöitä on pidettävä silmällä.

Sähköiskun vaara.

Tämän varoituksen laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman.

Ennen laitteelle tehtäviä huoltotöitä on pääkatkaisija aina kytkettävä pois päältä ja siihen asennettava lukko.

Laitteessa on oltava useampi kuin yksi virtakatkaisija.

Vähennä henkilövahinkojen vaaraa!

Tämän varotoimenpiteen laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahingon. Levynosissa voi olla teräviä reunuja tai särmiä.

Käytä sopivia suojavaatteita, suojalaseja ja käsineitä tämän tuotteen käsittelyssä, puhdistuksessa ja huollossa.

AW DX

Sisäyksikkö AW DX on kahta kokoa: AW DX22 ja AW DX42.

AW DX:ää käytetään yhdessä ulkoyksikön kanssa erilaisten tilojen, kuten varastojen, liikkeiden ja teollisuustilojen lämmitykseen ja viilennykseen. Sitä voidaan käyttää hyvin myös pölyisessä ympäristössä. AW DX:n koteloointiluokka on IP44.

Katso sisäyksikön AW DX tekniset tiedot liitteestä A.

Rakenne

Galvanoidusta, valkomaalatusta teräslevystä valmistettu AW DX toimitetaan viilennys- ja lämmitystoiminnolla varustettuna. Kupariputkista ja 4 mm välein asennetuista alumiinilamelleista valmistettu lämmityselementti minimoi huollon tarpeen jopa pölyisissä paikoissa.

Alumiinilamelleissa on hydrofilinen pinnoite, mikä takaa optimaalisen valumisen viilennyskäytössä.

Ohjaus

AW DX ei sisällä omaa ohjausta, vaan sitä ohjataan ulkoyksikön ja sen ohjauslaitteen kautta.

Ulkojalkien ja sisäjalkien mitoitus

Kun ulkoyksikkö ja sisäyksikkö AW DX yhdistetään toisiinsa, on tärkeää, että AW DX:n lämmityselementin sisätilavuus noudataa optimaalista ja turvallista käyttöä varten ulkoyksikön valmistajan suosituksia.

Ulkojalkoihin on myös mahdollista liittää useampia lämpöpumppukonvektoreita/sisäyksikköjä.

Se on tehtävä ulkoyksikön valmistajan ohjeiden mukaan.

Lisävarusteet

AW DX-lisävarusteisiin kuuluu ilmansuuntain, jonka alumiinista valmistetut lehdet ohjaavat ilmaa sivulle.

Ilmanohjainten nimitys on vastaavasti AWLH DX22/K22 ja AW DX42/K42.

Asennus


Kylmääaineosan saa asentaa vain sertifioitu kylmäteknikko.

Sähköasennuksen saa tehdä vain ammattisähköasentaja.


Lämpöpumppukonvektori/sisäyksikkö täytyy asentaa vähintään 850 mm lattian yläpuolelle, jotteivat pienet lapset pääse käsiksi puhallinmoottorin liikkuihin osiin.

SEINÄKANNATINTEN ASENNUS

1. Irrota kahdeksan ruuvia, katso kuvan 1 nuolimerkinnät.



Kuva 1



Kuva 2

2. Asenna seinäkannattimet siten, että reiät osoittavat puhallinta kohti; katso kuvan 2 merkinnät. Nämä reiät on tarkoitettu nippusiteille puhallinmoottorin kaapelin kiinnitykseen.

3. Sisäyksikkö tulee asentaa irrottamatta putkiliitintöjen kuljetustukia vasemmalta puolelta. Varmista, että sisäyksikkö on vaa kasuorassa asennossa sekä leveys- että syvyys suunnassa, katso nuoli kuvasta 3.



Kuva 3




Kuva 4

4. Avaa neljä kuljetustukea kiinnittäävää ruuvia 1/4"-palaruuvitalla; katso kuva 4. Irrota kuljetustuki ja asenna sitten ruuvit yksikköön takaisin. Irrota suojakalvo kokonaan valkomaalatuilta levyiltä.

LIITÄNTÄ ULKOYKSIKÖÖN

1. Lämmityselementin nesteliitintään tarkoitettu 3/8"-kupariputki on merkitty kuvassa 5 keltaisella nuolella. AW DX42 sisältää 1/4"-liittimen, jota ei kuitenkaan saa käyttää. Katkaise se ja juota nesteliitintä. Kaasuliitintä on 5/8"-kupariputki, joka on merkitty punaisella nuolella.



Kuva 5



Kuva 6

2. HUOM! Putkisto on varustettu kuiva ilma ylipainetta varten. Vedä kumitulpat varovasti ulos putkiston liitäntäputkesta, kuva 6. Käytä typpeä kupariputkien sisällä hapettumisen välttämiseksi.

3. Vedä kumitiiviste irti liitospuitesta, suojaa levy liekinestokankaalla värijääntymisen estämiseksi, katso kuva 7.
Huomio! Varmista, että typpi pääsee vapaasti ulos, ettei juotettaessa synny ylipainetta.



Kuva 7



Kuva 8

4. Nesteputken anturi asennetaan sisäyksikön kehyksen ulkopuolelle, katso kuva 8.
Käytä kontaktitahnaa ja nippusiteitä, joissa lukitus ruostumattomasta teräksestä; eristä eristysteipillä.
5. Kiinnitä toimitukseen sisältyvä nippuside seinäkannattimen sisäpuolella olevaan reikään, minne puhallinmoottorin johto asennetaan, katso kuva 9.



Kuva 9



Kuva 10

6. Kiinnitä moottorin johto nippusiteellä, katso kuva 10. Asenna kytkentärasia sitten seinään.
7. Jos ulkojyksikön ohjauslaite on varustettu erillisellä huoneanturilla, se voidaan kiinnittää pienemmällä kaapelisiteellä kannattimen sisäpuolelle, katso kuvat 11 ja 12.



Kuva 11



Kuva 12

8. Kondensiveden poistoputkessa on G1/2"-liitintä, katso kuva 13. Jos poistoputki liitetään letkulla lattiaviemäriin, ei tarvita vesilukkoa. Jos kondensiveden poistoputki liitetään suoraan viemärijärjestelmään, on käytettävä vesilukkoa pahojen hajujen välttämiseksi.



Kuva 13



Kuva 14

9. Ilmansuuntain on käännettäväissä 180°, jos sisäyksikkö sijoitetaan matalalle (min. 850 mm lattian yläpuolelle) tai jos ilma halutaan suunnata ylöspäin. Avaa kahdeksan ruuvia 1/4"-kuusioikoloavaimella ja käänä ilmansuuntainta, katso kuva 14.

10. Sisäyksikkö liitetään 230 V -vaihtovirtaan kytkentärasian kautta, katso kuva 15.

Lämmityslaitteen liikaantuminen minimoidaan pysäyttämällä puhallin, kun lämmitystä tai jäähdytystä ei tarvita.



Kuva 15



Kuva 16

LISÄVARUSTEET

AW DX-laitteeseen on saatavilla lisävarusteena ilmansuuntain, joka ohjaa ilman sivulle, katso kuva 16. Se ruuvataan ylä- ja alalevyssä valmiina oleviin reikiin.

HUOLTO/PUHDISTUS

 Sisäyksiköstä täytyy katkaista virta ennen huolto-/puhdistustöitä.
Huolto-/puhdistustöitä saa suorittaa vain huoltoliike tai ammattitaitoinen henkilö.
Huomio! Sisäyksikön ilmanjakolevyn täytyy olla aina asennettuna, sillä muutoin lämmityskapasiteetti heikkenee huomattavasti. Kapasiteetti laskee myös mukavuusviilennyksessä, ja levyn puuttuminen lisää vaaraa, että laitteeseen pääsee ilman mukana kondensivettä.

Sisäyksikön lämmityselementissä on 4 mm välein lamelleja, mikä minimoi huollon tarpeen. Laite on kuitenkin puhdistettava, kun puhaltimeen, ilmanjakolevyihin tai lämmityselementtiin on kerääntynyt pölyä tai likaa. Muutoin hyötysuhde heikkenee. Sisäyksikön puhdistuskertojen tiheys riippuu käyttöympäristöstä.

Puhdista lämmityselementti useammin, jos sisäyksikköä käytetään mukavuusviilennykseen.

1. Avaa luukun pikalukko puhdistusta varten, katso kuva 17.




Kuva 17

2. Vedä ilmanjakolevyä luukun aukkoa kohti ja irrota se kiinnityksestä, katso kuva 18.



Kuva 18




Kuva 19

3. Siirrä ilmanjakolevyä puhallinmoottorin suuntaan, katso sininen nuoli kuvasta 19. Vapauta levyn alaosa ja käännä sitä punaisen nuolen suuntaan, jotta se irtoaa alakiinnityksestä.

4. Sijoita ilmanjakolevy vinoon asentoon ja vedä se ulos, katso kuva 20. **Varmista, ettei lämmityselementti vaurioidu!**



Kuva 20



Kuva 21


5. Puhdista puhallinverkko, puhallinmoottori, puhallinmoottorin ilmansuuntainlevyt ja lämmityselementti pehmeällä harjalla ja pölynimurilla.

Puhdista sen jälkeen valumalevy (kuva 21). Varmista samalla, että kondensiveden poistoputki (vihreä nuoli) on puhdas.

6. Jos ilmastointilaite puhdistetaan puhdistussprayllä, pura ensin ilmansuuntain tai käänä ilmansuuntainlevy aivan yläasentoon, katso kuva 22.



Kuva 22



Kuva 23

7. Laita pohjalevylle nestettä imevää paperia tms., joka imkee puhdistussprayn tai huuhtelunesteen, katso kuva 23.

8. Tee samoin laitteen sisäpuolella, katso kuva 24.



Kuva 24



Kuva 25

9. Ruiskuta puhdistusspraytä koko lämmityselementtiin, katso kuva 25. Noudata spraypullon ohjeita.

Suojaa puhallinmoottori puhdistussprayltä ja ruiskutettavilta aineilta.

10. Kiinnitä ilmanjakolevy ja puhdistusluukku paikalleen puhdistuksen jälkeen.

Varmista, että ilmanjakolevy on oikein kiinnitetty ja että jouset pitivät sen oikeassa asennossa.

(GB)

Use

This appliance may be used by children aged eight years or above, people with physical and/or mental disabilities as well as those who lack any experience – provided that they have received detailed instructions of the appliance's functions and any risks.

Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be performed by children without proper supervision.

Children under three years of age should not be near the appliance without constant supervision. Children between three and eight years old may only turn on/shut off the appliance if it is located in a suitable position and they have received instructions about the proper course of action, or are being supervised.

They must also be informed of possible dangers.

Children between three and eight years old may not connect the device, change its settings or perform care/maintenance.

WARNING - Parts of this appliance can get hot and cause burns. Children and vulnerable people must be kept under supervision.

Danger of Electric Shock.

If this warning is not observed it can lead to injury or death.

Before carrying out maintenance on the unit it is important to always turn the main switch off and lock it in the off position.

The unit may have more than one power switch.

Reduce the risk of injury!

If this safety instruction is not observed it can lead to injury. Sheet metal edges may be sharp or have burrs.

Use suitable protective clothing, safety glasses and protective gloves when handling, cleaning and carrying out maintenance of this product.

AW DX

The indoor unit for heat pump is available in two sizes: AW DX22 and AW DX42

The AW DX can be used with an outdoor unit to heat and cool different premises such as warehouses, shops, and commercial facilities. It can also be used well in dusty environments.

AW DX has the protection class IP44.

For the technical data of the indoor unit AW DX, see Appendix A.

Design

The AW DX is supplied in galvanised white painted sheet steel with cooling and heating functions.

Maintenance even in dusty places is minimised thanks to the coil element with copper pipes and aluminium fins with a 4 mm pitch. The aluminium fins have a hydrophilic coating to ensure optimum water repellent at cooling operation.

Control

The AW DX does not have its own controller, but is controlled by the external element and its control device.

Dimensioning of external element and heat pump convector/internal element

When combining the outdoor unit with the indoor unit AW DX, it is important that the internal volume of the AW DX coil meets the recommendations of the outdoor unit manufacturer for best and safe operation.

It is also possible to connect several indoor units to one outdoor unit.

In doing so, it is necessary to proceed in accordance with the instructions of the outdoor unit manufacturer.

Accessories

As AW DX accessories, there are air deflectors with blades made of aluminium, which directs the air to the sides.

The name of the air deflectors is AWLH DX22/K22 resp. AWLH DX42/K42.

Installation

The refrigerant element must be installed by a certified refrigeration technician.

The electrical installation must be carried out by a qualified electrician.

The indoor unit must be installed at least 850 mm above the floor so that infants cannot reach the moving parts of the fan motor.

INSTALLING THE WALL BRACKET

1. Loosen the eight screws; see arrow markings in Fig 1.




Fig. 1



Fig. 2

2. Install the wall brackets with the hole facing the fan; see marking in Fig 2. This hole is for a cable tie for the cable of the fan motor.
3. When installing the indoor unit, the transport locks of the pipe connections on the left side must not be removed.

Make sure that the indoor unit is horizontal both in width and in depth; see the arrows in Fig. 3.



Fig. 3



Fig. 4

4. Use a 1/4" bit screwdriver to loosen the four screws securing the transport lock, see Fig. 4.

Remove the transport lock, and then reinstall the screws. Pull off the entire protective film from the white painted sheets.

CONNECTING TO THE OUTDOOR UNIT

1. The 3/8" copper pipe for the liquid connector of the coil element is marked in Fig. 5 with a yellow arrow.
AW DX42 has a 1/4" flare coupling, but this must not be used. Cut it off and solder the liquid connector.
The gas connector is a 5/8" copper pipe marked with a red arrow.




Fig. 5



Fig. 6

2. NOTE! The coil comes pressurised with dry air. Carefully remove the rubber plugs on the coil connection pipe, see figure 6.
Use nitrogen inside the copper tube to avoid oxidation, during soldering.

3. Pull off the rubber seal from the connection pipe and protect the sheet against discolouration with a flame retardant, see Fig. 7.
Attention! Make sure the nitrogen can freely exit so that no overpressure occurs during soldering.



Fig. 7



Fig. 8

4. The sensor for the liquid pipe is installed outside the internal element frame, see Fig. 8.
Use contact paste and straps with metal locking, insulate with insulating tape.
5. Attach the supplied straps in the hole on the inside of the wall bracket where the fan motor cable is routed, see Fig. 9.



Fig. 9



Fig. 10

6. Fix the motor cable with the straps, see Fig. 10. Then install the control box on the wall.
7. If the control equipment of the outdoor unit is equipped with a separate room sensor, it can be fixed with a smaller cable tie on the inside of the bracket, see Figs. 11 and 12.



Fig. 11



Fig. 12

8. The condensate drain has a G1/2" connection, see Fig. 13. If the drain is connected to the floor drain with a hose, no water seal is required. If the condensate drain is connected directly to the drainage system, a water seal must be used to prevent the escape of bad odours.



Fig. 13



Fig. 14

9. The air deflector can be turned by 180° in case the indoor unit is positioned low (at least 850 mm above the floor) or if the air is to be directed upwards. Loosen the eight screws with a 1/4" hexagon head and turn the air deflector, see Fig. 14.

10. The indoor unit is connected via the control box to 230VAC, see Fig. 15.

To minimise contamination of the heater, the fan should be stopped when there is no need for heating or cooling.



Fig. 15



Fig. 16

ACCESSORY

An air deflector is available as an accessory for the AW DX, which directs the air to the sides, see Fig. 16. It is screwed into the top and bottom plates with self drilling screws.

MAINTENANCE/CLEANING

! Before starting maintenance/cleaning, the indoor unit must be de-energised.
Maintenance/cleaning must be carried out by a maintenance company or a qualified person.
Attention! The air distribution plate on the indoor unit must always be installed, otherwise the heat capacity drops significantly. Even with comfort cooling, the capacity decreases, and there is a great risk in the absence of the plate that condensate enters the element with the air.

The coil of the indoor unit has a 4 mm fin pitch, which minimises maintenance. However, it must be cleaned if dust or dirt has accumulated on the fan, the air distribution plates or the coil. Otherwise the efficiency will be impaired. The intervals at which the indoor unit should be cleaned depend on the type of operating environment. Clean the coil more thoroughly if the indoor unit is used for comfort cooling.

1. To clean, open the quick release on the flap, see Fig. 17.



Fig. 17

2. Pull the air distribution plate towards the flap opening and unhook it, see Fig. 18.



Fig. 18




Fig. 19

3. Move the air distribution plate towards the fan motor; see blue arrow in Fig. 19. Release the lower part of the plate and turn it in the direction of the red arrow so that it detaches from the lower holder.

4. Hold the air distribution plate at an angle and take it out, see Fig. 20.
Make sure that the coil element is not damaged!



Fig. 20




Fig. 21

5. Clean the fan grille, fan motor, fan motor air vents, and coil with a soft brush and a vacuum cleaner.
 Then clean the drain plate (Fig. 21). Make sure that the condensate drain (green arrow) is free from contamination.

6. If the air conditioner is cleaned with cleaning spray, first remove the air deflector or turn the air deflector blade all the way up, see Fig. 22.



Fig. 22




Fig. 23

7. Place liquid-absorbing paper or the like on the bottom plate, which absorbs the cleaning spray and rinsing liquid, see Fig. 23.

8. Proceed accordingly on the inside, see Fig. 24.



Fig. 24



Fig. 25

9. Apply cleaning spray to the entire coil, see Fig. 25. Follow the instructions on the spray bottle.
 Protect the fan motor from cleaning spray and spray fluid.

10. After cleaning, reinstall the air distribution plate and cleaning flap.
 Make sure that the air distribution plate is correctly installed and held in the correct position by the springs.

(DE)

Verwendungsbereich

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung sowie von unerfahrenen Personen bedient werden, jedoch nur, wenn sie über die Funktionen des Gerätes eingehend unterrichtet und auf die Gefahren aufmerksam gemacht wurden. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten. Kinder unter drei Jahren dürfen sich nicht ohne ständige Aufsicht in der Nähe des Gerätes aufhalten. Kinder zwischen drei und acht Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es ordnungsgemäß aufgestellt ist und sie bezüglich der Handhabung instruiert wurden oder unter Aufsicht sind. Auch sind sie auf die möglichen Gefahren aufmerksam zu machen. Kinder zwischen drei und acht Jahren dürfen das Gerät weder einschalten noch die Einstellungen verändern oder es reinigen und warten.

Gefahr von Stromschlägen.

Ein Außerachtlassen dieser Warnung kann zu tödlichen Unfällen und Verletzungen führen. Vor allen Servicearbeiten am Gerät schalten Sie den Hauptschalter ab, und sichern Sie ihn mit einem Vorhängeschloss.

Das Gerät kann über mehr als einen Schalter verfügen.

Verletzungsgefahr verringern!

Ein Außerachtlassen dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen führen.

Blechteile können scharfkantig sein oder Grate haben.

Verwenden Sie bei allen Arbeiten an diesem Gerät, bei der Reinigung und anderen Servicemaßnahmen geeignete Schutzkleidung, eine Schutzbrille und Handschuhe.

AW DX

Die Inneneinheit AW DX gibt es in zwei Größen: AW DX22 und AW DX42.

Der AW DX lässt sich zusammen mit einer Außeneinheit zum Heizen und Kühlen unterschiedlicher Räumlichkeiten, wie u.a. Lager, Geschäfte und Gewerbeeinrichtungen, verwenden. Er kann auch gut in staubigen Umgebungen eingesetzt werden.

AW DX hat die Schutzart IP44.

Zu den technischen Daten für die Inneneinheit AW DX siehe Anhang A.

Ausführung

Der AW DX wird aus galvanisiertem, weiß lackiertem Stahlblech mit einer Kühl- und einer Heizfunktion geliefert.

Die Wartung, selbst an staubigen Orten, ist Dank des Coilementes mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen mit einer 4mm-Teilung minimiert.

Die Aluminiumlamellen verfügen zur Gewährleistung eines optimalen Ablaufs beim Kühlbetrieb über eine hydrophile Beschichtung.

Steuerung

Der AW DX verfügt über keine eigene Steuerung, sondern wird von der Außeneinheit und dessen Steuerungseinrichtung gesteuert.

Dimensionierung von Außeneinheit und Inneneinheit

Bei der Kombination von Außeneinheit und Inneneinheit AW DX ist es wichtig, dass das Innenvolumen des Coilementes des AW DX den Empfehlungen des Außeneinheitsherstellers für einen optimalen und sicheren Betrieb entspricht.

Es besteht auch die Möglichkeit, an einer Außeneinheit mehrere Innenheiten anzuschließen.

Dabei muss gemäß den Anweisungen des Außeneinheitsherstellers vorgegangen werden.

Zubehör

Als AW DX-Zubehör gibt es Luftrichter mit Lamellen aus Aluminium, welche die Luft seitwärts ableiten.

Die Bezeichnung der Luftrichter ist AWLH DX22/K22 und AWLH DX42/K42.

Montage

Die Installation des Kältemittelelements muss von einem zertifizierten Kältetechniker vorgenommen werden.

Die Elektroinstallation ist von einem fachkundigen Elektriker vorzunehmen.

Die Inneneinheit muss mindestens 850 mm über dem Boden montiert werden, sodass Kleinkinder die beweglichen Teile des Gebläsemotors nicht erreichen können.

MONTAGE DER WANDKONSOLE

1. Die acht Schrauben lösen; siehe Pfeilmarkierungen in Bild 1.




Abb. 1



Abb. 2

2. Die Wandkonsolen so montieren, dass die Bohrung zum Gebläse weist; siehe Markierung in Bild 2. Diese Bohrung ist für die Befestigung des Gebläsemotorskabels vorgesehen.

3. Bei der Montage dürfen die Transportsicherungen der Rohranschlüsse auf der linken Seite nicht entfernen.
Stellen Sie sicher, dass die Inneneinheit sowohl in der Breite, als auch in der Tiefe, waagerecht ist; siehe die Pfeile in Bild 3.



Abb. 3



Abb. 4

4. Die vier Schrauben, der Transportsicherung sind mit einem 1/4"-Schraubendreher zu lösen; siehe Bild 4.

Die Transportsicherung entfernen, und dann die Schrauben fest drehen. Die gesamte Schutzfolie von den weiß lackierten Blechen abziehen.

ANSCHLUSS AM AUßENEINHEIT

1. Das 3/8"-Kupferrohr für den Flüssigkeitsanschluss des Coilelements ist in Bild 5 mit einem gelben Pfeil gekennzeichnet.
- AW DX42 verfügt über einen 1/4" Flare-Anschluss, dieser darf jedoch nicht verwendet werden.
- Diese abschneiden, und den Flüssigkeitsanschluss verlöten.
- Der Gasanschluss ist ein 5/8"-Kupferrohr, welcher mit einem roten Pfeil gekennzeichnet ist.




Abb. 5




Abb. 6

2. Achtung! Im Coilelement besteht ein trockene Luft-Überdruck. Vorsichtig die Gummistopfen vom Anschlussrohr des Coilelementes abziehen, siehe Bild 6.
- Verwenden Sie Stickstoff innerhalb des Kupferrohrs, um Oxidation zu vermeiden.
3. Die Gummidichtung vom Anschlussrohr abziehen, und das Blech mit einem Flammschutz gegen Verfärbung schützen; siehe Bild 7.
- Achtung! Unbedingt für einen ungehinderten Auslass des Stickstoffs sorgen, damit beim Löten kein Überdruck entsteht.



Abb. 7




Abb. 8

4. Der Fühler für das Flüssigkeitsrohr wird außerhalb des Inneneinheit-Rahmens montiert; siehe Bild 8.
- Kontaktpaste und Kabelbinder mit Edelstahlsicherung verwenden; mit Isolierband isolieren.
5. Den mitgelieferten Kabelbinder in der Bohrung auf der Innenseite der Wandkonsole anbringen, wo das Gebläsemotorkabel verlegt wird; siehe Bild 9.



Abb. 9



Abb. 10

6. Das Motorkabel mit dem Kabelbinder fixieren; siehe Bild 10. Dann den Schaltkasten an der Wand montieren.

7. Wenn die Steuerausrüstung der Außeneinheit mit einem separaten Raumgeber ausgestattet ist, kann dieser mit einem kleineren Kabelbinder an der Konsoleninnenseite fixiert werden; siehe Bilder 11 und 12.



Abb. 11



Abb. 12

8. Der Kondenswasserablauf verfügt über einen G1/2"-Anschluss; siehe Bild 13. Wenn der Ablauf mit einem Schlauch am Bodenablauf angeschlossen wird, ist kein Geruchsverschluss erforderlich. Wird der Kondenswasserablauf direkt am Ablaufsystem angeschlossen, ist ein Geruchsverschluss erforderlich, der das Austreten schlechter Gerüche verhindert.



Abb. 13



Abb. 14

9. Der Luftrichter ist für den Fall, dass die Inneneinheit tiefliegend angeordnet ist (min. 850 mm über dem Boden) oder wenn die Luft nach oben gerichtet werden soll, um 180° wendbar. Die acht Schrauben mit einem 1/4"-Schlüssel lösen und den Luftrichter wenden; siehe Bild 14.

10. Die Inneneinheit wird über den Schaltkasten an 230 V Wechselstrom angeschlossen; siehe Bild 15.

Um die Verunreinigung des Heizgeräts zu minimieren, sollte das Gebläse gestoppt werden,
wenn kein Heiz- oder Kühlbedarf vorliegt.



Abb. 15



Abb. 16

ZUBEHÖR

Als Zubehör für den AW DX ist ein Luftrichter erhältlich, der die Luft zur Seite lenkt; siehe Bild 16.
Er wird in der Decken- und Bodenplatte angeschraubt mit selbstschneidenden Schrauben montiert.

WARTUNG/REINIGUNG

! Vor Wartungs-/Reinigungsarbeiten muss die Inneneinheit spannungslos geschaltet werden.
Die Wartungs-/Reinigungsarbeiten sind von einem Wartungsunternehmen oder einer fachkundigen Person vorzunehmen.
Achtung! Das Luftverteilungsblech am Inneneinheit muss stets montiert sein, ansonsten sinkt die Wärmekapazität deutlich.
Auch bei der Komfortkühlung sinkt die Kapazität, und es besteht bei fehlendem Blech ein großes Risiko, dass mit der Luft Kondenswasser in das Element gelangt.

Das Coilelement der Inneneinheit verfügt über eine 4-mm-Lamellenteilung, welches die Wartung minimiert.
Es muss jedoch nach Bedarf gereinigt werden, wenn sich Staub oder Schmutz auf dem Gebläse, den Luftverteilungsblechen oder den Coilelementen abgelagert hat. Andernfalls wird der Wirkungsgrad beeinträchtigt.
In welchen Abständen die Inneneinheit zu reinigen ist, hängt von der Art seiner Betriebsumgebung ab.
Reinigen Sie das Coilelement häufiger, wenn die Inneneinheit für die Komfortkühlung verwendet wird.

1. Zum Reinigen ist die Abdeckung mittels Schnellverschluss zu öffnen; siehe Bild 17.



Abb. 17

2. Das Luftverteilungsblech zur Klappenöffnung ziehen und aushaken; siehe Bild 18.



Abb. 18




Abb. 19

3. Das Luftverteilungsblech in Richtung Gebläsemotor bewegen; siehe blauer Pfeil in Bild 19. Den unteren Teil des Blechs loslassen und in Richtung des roten Pfeils drehen, sodass es sich vom unteren Halter löst.

4. Das Luftverteilungsblech abwinkeln und herausnehmen; siehe Bild 20. **Achten Sie darauf, dass das Coilelement nicht beschädigt wird!**



Abb. 20



Abb. 21

5. Gebläsegitter, Gebläsemotor, Luftrichterbleche des Gebläsemotors und Coilelement mit einer weichen Bürste und einem Staubsauger reinigen. Anschließend die Ablaufplatte (Bild 21) reinigen. Dabei sicherstellen, dass der Kondenswasserablauf (grüner Pfeil) frei von Verunreinigungen ist.

6. Wenn der Luftkonditionierer mit Reinigungsspray gereinigt wird, zunächst den Luftrichter abbauen oder das Luftrichterblatt ganz nach oben drehen; siehe Bild 22.



Abb. 22




Abb. 23

7. Auf die Bodenplatte flüssigkeitsabsorbierendes Papier o. Ä. legen, welches Reinigungsspray und Spülflüssigkeit aufnimmt; siehe Bild 23.

8. Innen entsprechend vorgehen; siehe Bild 24.



Abb. 24



Abb. 25

9. Reinigungsspray auf das gesamte Coilelement anwenden; siehe Bild 25. Die Anweisungen auf der Sprühflasche befolgen. Den Gebläsemotor vor Reinigungsspray und Sprühflüssigkeit schützen.

10. Nach der Reinigung Luftverteilungsblech und Reinigungsklappe wieder anbringen. Sicherstellen, dass das Luftverteilungsblech korrekt angebracht und von den Federn in korrekter Position gehalten wird.

SE

Bilaga A

Tekniska data

Typ		AW DX22	AW DX42
Spänning		230V~	230V~
Strömförbrukning, max	A	0,6	0,95
Luftmängd	m ³ /h	2000	3500
Ljudtrycksnivå ¹⁾	dB(A)	52	62
Max. drifttryck	MPa	4,15	4,15
Inre volym coil	liter	2,3	3,7
Röranslutning kylrör, vätska/gas	Ø	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Kondensvattnavlopp		G1/2"	G1/2"
Max omgivningstempertur	°C	40	40
Köldmedium		R410A	R410A
Kapslingsklass		IP44	IP44
Vikt	kg	48	63


¹⁾ Uppmätt 5 meter framför AW:n.

Kapacitet AW DX22/DX42 vid värme och kyla

Luft in °C	Kondenseringstemp °C	AW DX22 värmeeffekt kW	AW DX42 värmeeffekt kW
15	45	11,1	19,2
20	45	9	15,8

Luft in °C	Förångningstemp °C	AW DX22 kyleffekt kW	AW DX42 kyleffekt kW
27 °C DB/19 °C WB	5	9,2	16,1

Mått	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Ø H mm
AW DX22	740	670	510	270	780	420	515	10
AW DX42	920	875	510	270	780	550	700	10



Tekniset tiedot


Typpi		AW DX22	AW DX42
Jännite		230V~	230V~
Virrankulutus	A	0,6	0,95
Ilmamääriä	m³/h	2000	3500
Ilmanpainetaso ¹⁾	dB(A)	52	62
Maks. käyttöpaine	MPa	4,15	4,15
Putkiston sisätilavuus	litra	2,3	3,7
Kylmäputken liitintä, neste/kaasu	Ø	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Lauhdeveden poistoputki		G1/2"	G1/2"
Ympäristön maksimilämpötila	°C	40	40
Kylmäaine		R410A	R410A
Kotelointiluokka		IP44	IP44
Paino	kg	48	63

¹⁾ Mitattu 5 metrin etäisyydeltä AW:n edestä.

AW DX22/DX42 -mallin teho lämmitys- ja jäähdytystoiminnolla

Ilma, °C	Kondensoitumislämpötila °C	AW DX22:n lämmöntuotto, kW	AW DX42:n lämmöntuotto, kW
15	45	11,1	19,2
20	45	9	15,8
Ilma, °C	Höyrystymislämpötila °C	AW DX22:n jäähdytysteho, kW	AW DX42:n jäähdytysteho, kW
27 °C DB/19 °C WB	5	9,2	16,1

Mitat	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Ø H mm
AW DX22	740	670	510	270	780	420	515	10
AW DX42	920	875	510	270	780	550	700	10



GB Appendix A

Technical data


Type		AW DX22	AW DX42
Power supply		230 V	230 V
Consumption	A	0.6	0.95
Air volume	m ³ /h	2000	3500
Sound pressure level ¹⁾	dB(A)	52	62
Max. operating pressure	MPa	4.15	4.15
Inner volume coil	liter	2.3	3.7
Pipe connection cooling pipe, liquid/gas	Ø	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Condensation drain		G1/2"	G1/2"
Max. ambient temperature	°C	40	40
Coolant		R410A	R410A
Protection class		IP44	IP44
Weight	kg	48	63

¹⁾ Measured 5 metres in front of AW unit.

Capacity AW DX22/DX42, heating and cooling

Air in °C	Condensation temp °C	AW DX22 heating output kW	AW DX42 heating output kW
15	45	11.1	19.2
20	45	9	15.8
Air in °C	Evaporation temp. °C	AW DX22 cooling output kW	AW DX42 cooling output kW
27 °C DB/19 °C WB	5	9.2	16.1

Dimensions	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Ø H mm
AW DX22	740	670	510	270	780	420	515	10
AW DX42	920	875	510	270	780	550	700	10



Technische Daten

Typ		AW DX22	AW DX42
Spannung		230 V~	230 V~
Stromverbrauch	A	0,6	0,95
Luftmenge	m³/h	2000	3500
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	52	62
Max. Betriebsdruck	MPa	4,15	4,15
Innenvolumen Coilelement	Liter	2,3	3,7
Rohranschluss Kühlohr, Flüssigkeit/Gas	Ø	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Kondenswasserablauf		G1/2"	G1/2"
Max. Umgebungstemperatur	°C	40	40
Kältemittel		R410A	R410A
Schutzzart		IP44	IP44
Gewicht	kg	48	63


¹⁾ 5 Meter vor dem AW gemessen.

Kapazität AW DX22/DX42 beim Heizen und Kühlen

Luft in °C	Kondensierungstemperatur °C	AW DX22 Wärmeleistung kW	AW DX42 Wärmeleistung kW
15	45	11,1	19,2
20	45	9	15,8

Luft in °C	Verdampfungstemperatur °C	AW DX22 Kühlleistung kW	AW DX42 Kühlleistung kW
27 °C DB/19 °C WB	5	9,2	16,1

Maße	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Ø H mm
AW DX22	740	670	510	270	780	420	515	10
AW DX42	920	875	510	270	780	550	700	10



NB: We reserve us from typographical errors and the right to make changes and improvements to the contents of this manual without prior notice.

VEAB Heat Tech AB
Box 265
S-281 23 Hässleholm
SWEDEN

Visitors adress
Stattenvägen 50
Delivery adress
Ängdalavägen 4

Org.no/F-skatt
556138-3166
VAT.no
SE556138316601

Postal Cheque Service
48 51 08- 5
Bank Transfer Service
926-0365

Fax
Int +46 451 410 80
E-mail
veab@veab.com

Phone
Int +46 451 485 00
Website
www.veab.com